

ACHTUNG !

Vor Inbetriebnahme beachten !

Bei Einbau des tubra-solar-fix Präzisions-,
Entlüfters in Bereichen von Solaranlagen
wo die Solarflüssigkeit in Dampfform anstehen
kann, muss der Entlüfter über die seitlich am
Oberteil befindliche Messingkappe nach
Inbetriebnahme der Anlage abgesperrt werden.

Das Absperren des Automatikentlüfters ist
hier zwingend erforderlich, um das
Ausdampfen der Solaranlage zu verhindern.